

GL-UPS-LI011-UPG/4*9a



Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA (GL-UPS-LI011/2*9a), 4 AKБ 9A, 2U

Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-LI011/2*9а повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован четырьмя батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

GL-UPS-LI011-UPG/4*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA (GL-UPS-LI011/2*9a), 4 AKБ 9A, 2U

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип АКБ	12B/ 9Aч
Напряжение АКБ	24B
Количество АКБ	4
Горячая замена батарей	Да
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Время наработки на отказ (МТВF)	175200
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440x405x88
Вес, кг	14.8
Высота	2U
Страна производитель	Россия
Гарантия	2 года