

## GL-UPS-OL01-UPG-2U/6\*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA  
(GL-UPS-OL01-1-1) 2U, 6 АКБ 9А



Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL01-1-1 повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован шестью батареями 12В 9А. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

# GL-UPS-OL01-UPG-2U/6\*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 1000VA  
(GL-UPS-OL01-1-1) 2U, 6 АКБ 9А

## Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип АКБ	12В/ 9Ач
Напряжение АКБ	36В
Количество АКБ	6
Горячая замена батарей	Да
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	175200
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440х405х88
Вес, кг	21.5
Высота	2U
Страна производитель	Россия
Гарантия	2 года