

## **GL-UPS-OL06-UPG/20\*9a**



Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 6000VA  
(GL-UPS-OL06-1-1), 20 акб 9A

Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL06-1-1 повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован двадцатью батареями 9A. Также батарейный блок может поставляться без батарей.

# GL-UPS-OL06-UPG/20\*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 6000VA  
(GL-UPS-OL06-1-1), 20 акб 9A

## Детальные характеристики

| Характеристика                  | Значение                                         |
|---------------------------------|--------------------------------------------------|
| Тип АКБ                         | 12В/ 9Ач                                         |
| Напряжение АКБ                  | 240В                                             |
| Количество АКБ                  | 20                                               |
| Горячая замена батарей          | Да                                               |
| Температура, °С                 | Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40 |
| Влажность, %                    | до 90 без конденсата                             |
| Время наработки на отказ (MTBF) | 175200                                           |
| Габариты изделия (ШхГхВ), мм    | 440х680х132                                      |
| Вес, кг                         | 66                                               |
| Высота                          | 3U                                               |
| Страна производитель            | Россия                                           |
| Гарантия                        | 2 года                                           |