

GL-UPS-OL20-UPG/20*9a

Батерейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 15/20KVA
(GL-UPS-OL15/20-3-1)/20акб*9a



Дополнительный блок батарей для источника бесперебойного питания GIGALINK GL-UPS-OL15/20-3-1;повышает емкость и время автономной работы системы. Укомплектован двадцатью батареями 9A. Также батерейный блок может поставляться без батарей.

GL-UPS-OL20-UPG/20*9a

Батарейный блок для источника бесперебойного питания GIGALINK 15/20KVA
(GL-UPS-OL15/20-3-1)/20акб*9a

Детальные характеристики

Характеристика	Значение
Тип АКБ	12В/ 9Ач
Напряжение АКБ	240В
Количество АКБ	20
Горячая замена батарей	Да
Температура, °С	Хранение от -20 до +40. Эксплуатация от 0 до +40
Влажность, %	до 90 без конденсата
Время наработки на отказ (MTBF)	175200
Габариты изделия (ШхГхВ), мм	440х680х132
Вес, кг	70
Высота	3U
Страна производитель	Россия
Гарантия	2 года